

Informacja REMIT

z dnia: **17-01-23**

nr: **13371**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 09
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	17-01-22 00:19
Koniec zdarzenia:	17-01-25 23:59
Uwagi:	nieszczelny kocioł - przedłużenie