

Informacja REMIT

z dnia: 17-01-25

nr: 13407

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 09
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	17-01-25 16:39
Początek zdarzenia:	17-01-22 00:19
Koniec zdarzenia:	17-01-25 16:39
Uwagi:	nieszczelny kocioł - przedłużenie