

## Informacja REMIT

z dnia: **17-07-12**

nr: **15632**

Typ ubytku:	<b>Typ ubytku Nieplanowane</b>
Elektrownia:	<b>EC Siekierki</b>
Jednostka:	<b>EC Siekierki WSIK</b>
Wielkość ubytku:	<b>115,00</b>
Czas powstania informacji:	<b>17-07-12 03:08</b>
Początek zdarzenia:	<b>17-07-12 03:08</b>
Koniec zdarzenia:	<b>17-07-12 23:59</b>
Uwagi:	<b>Nieszczelność układu kolektora pary świeżej</b>