

Informacja REMIT

z dnia: 17-09-07

nr: 16505

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekerki
Jednostka:	EC Siekerki WSIB 10
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	17-09-07 18:24
Początek zdarzenia:	17-09-07 18:24
Koniec zdarzenia:	17-09-09 15:00
Uwagi:	Postój awaryjny bloku z powodu nieszczelności kotła K15