

Informacja REMIT

z dnia: **17-10-02**

nr: **17053**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 09
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	17-10-02 15:25
Koniec zdarzenia:	17-10-02 18:30
Uwagi:	awaria układu chłodzenia pomp sieciowych