

## Informacja REMIT

z dnia: **17-10-05**

nr: **17115**

Typ ubytku:	<b>Nieplanowane</b>
Elektrownia:	<b>EC Siekierki</b>
Jednostka:	<b>EC Siekierki WSIB 09</b>
Wielkość ubytku:	<b>102,00</b>
Czas powstania informacji:	<b>-</b>
Początek zdarzenia:	<b>17-10-07 12:00</b>
Koniec zdarzenia:	<b>17-10-08 16:00</b>
Uwagi:	<b>Usuwanie nieszczelności układu skroplin</b>