

Informacja REMIT

z dnia: **18-02-16**

nr: **19402**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 08
Wielkość ubytku:	120,00
Czas powstania informacji:	18-02-16 08:30
Początek zdarzenia:	18-02-16 11:30
Koniec zdarzenia:	18-02-18 23:59
Uwagi:	Nieszczelność kotła