

Informacja REMIT

z dnia: 18-05-15

nr: 23739

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIK
Wielkość ubytku:	165,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	18-05-16 07:00
Koniec zdarzenia:	18-05-16 15:00
Uwagi:	Usuwanie nieszczelności armatury w układzie wody sieciowej.