

## Informacja REMIT

z dnia: **18-07-30**

nr: **32262**

Typ ubytku:	<b>Nieplanowane</b>
Elektrownia:	<b>EC Siekierki</b>
Jednostka:	<b>EC Siekierki WSIB 07</b>
Wielkość ubytku:	<b>102,00</b>
Czas powstania informacji:	<b>-</b>
Początek zdarzenia:	<b>18-07-30 04:46</b>
Koniec zdarzenia:	<b>18-07-30 12:00</b>
Uwagi:	<b>K 10 nieszczelność na układzie wody zasilającej</b>