

Informacja REMIT

z dnia: **18-08-25**

nr: **35331**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekerki
Jednostka:	EC Siekerki WSIB 08
Wielkość ubytku:	120,00
Czas powstania informacji:	18-08-25 00:00
Początek zdarzenia:	18-08-25 13:59
Koniec zdarzenia:	18-08-26 15:00
Uwagi:	Rozszczelniony układ odwodnienia za główną zasuwą parową