

## Informacja REMIT

z dnia: **18-12-05**

nr: **41913**

Typ ubytku:	<b>Nieplanowane</b>
Elektrownia:	<b>EC Siekierki</b>
Jednostka:	<b>EC Siekierki WSIB 09</b>
Wielkość ubytku:	<b>102,00</b>
Czas powstania informacji:	<b>-</b>
Początek zdarzenia:	<b>18-12-06 00:01</b>
Koniec zdarzenia:	<b>18-12-09 23:59</b>
Uwagi:	<b>nieszczelność kotła K14</b>