

## Informacja REMIT

z dnia: **18-10-10**

nr: **38440**

Typ ubytku:	<b>Nieplanowane</b>
Elektrownia:	<b>EC Siekierki</b>
Jednostka:	<b>EC Siekierki WSIB 10</b>
Wielkość ubytku:	<b>102,00</b>
Czas powstania informacji:	<b>-</b>
Początek zdarzenia:	<b>18-10-09 23:38</b>
Koniec zdarzenia:	<b>18-10-12 23:59</b>
Uwagi:	<b>remont awaryjny , nieszczelny kocioł K15</b>