

Informacja REMIT

z dnia: 18-02-16

nr: 19402

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 08
Wielkość ubytku:	120,00
Czas powstania informacji:	18-02-16 08:30
Początek zdarzenia:	18-02-16 11:30
Koniec zdarzenia:	18-02-18 23:59
Uwagi:	Nieszczelność kotła
Zgłaszający	Tomasz Sobolewski