

Informacja REMIT

z dnia: **18-03-03**

nr: **19675**

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typ ubytku: | Nieplanowane |
| Elektrownia: | EC Siekierki |
| Jednostka: | EC Siekierki WSIB 07 |
| Wielkość ubytku: | 102,00 |
| Czas powstania informacji: | - |
| Początek zdarzenia: | 18-03-04 08:00 |
| Koniec zdarzenia: | 18-03-07 23:59 |
| Uwagi: | Usuwanie nieszczelności kotła |
| Zgłaszający | Jędrzej Mróz |