

## Informacja REMIT

z dnia: 18-04-04

nr: 23643

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	
Jednostka:	Podlegające obiekty lub bloki EC Siekierki W
Wielkość ubytku:	120,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	18-04-04 15:00
Koniec zdarzenia:	18-04-05 15:00
Uwagi:	usuwanie nieszczelności armatury parowej
Zgłaszający	Jędrzej Mróz