

Informacja REMIT

z dnia: 18-07-30

nr: 32262

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 07
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	18-07-30 04:46
Koniec zdarzenia:	18-07-30 12:00
Uwagi:	K 10 nieszczelność na układzie wody zasilającej
Zgłaszający	Dariusz Szczybelski