

Informacja REMIT

z dnia: 18-08-16

nr: 34307

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 08
Wielkość ubytku:	120,00
Czas powstania informacji:	18-08-16 04:31
Początek zdarzenia:	18-08-16 04:31
Koniec zdarzenia:	18-08-20 23:59
Uwagi:	nieszczelność kotła
Zgłaszający	Paweł Łabudziński