

Informacja REMIT

z dnia: 18-09-29

nr: 37925

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 08
Wielkość ubytku:	120,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	18-09-29 10:00
Koniec zdarzenia:	18-10-01 06:00
Uwagi:	Usuwanie nieszczelności kotła.
Zgłaszający	Jędrzej Mróz