

Informacja REMIT

z dnia: 20-01-09

nr: 14175

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 07
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	20-01-09 01:55
Początek zdarzenia:	20-01-09 01:55
Koniec zdarzenia:	20-01-09 20:00
Uwagi:	usuwanie nieszczelności parowych na turbinie
Zgłaszający	Paweł Łabudziński