

## Informacja REMIT

z dnia: 20-01-09

nr: 14181

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 10
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	20-01-09 22:00
Koniec zdarzenia:	20-01-10 07:59
Uwagi:	usuwanie nieszczelności na III upuście Tz10
Zgłaszający	Dariusz Szczybelski