

## Informacja REMIT

z dnia: **20-02-08**

nr: **17370**

Typ ubytku:	<b>Nieplanowane</b>
Elektrownia:	<b>EC Siekierki</b>
Jednostka:	<b>EC Siekierki WSIB 09</b>
Wielkość ubytku:	<b>102,00</b>
Czas powstania informacji:	<b>20-02-08 23:11</b>
Początek zdarzenia:	<b>20-02-08 23:11</b>
Koniec zdarzenia:	<b>20-02-14 23:59</b>
Uwagi:	<b>Nieszczelność na membranie zaworu regulacyjnego parowego Tz-9</b>
Zgłaszający	<b>Paweł Łabudziński</b>