

Informacja REMIT

z dnia: 20-09-06

nr: 61954

Typ ubytku:	Planowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 07
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	20-09-06 18:45
Koniec zdarzenia:	20-09-06 23:59
Uwagi:	nieszczelność kotła K 10
Zgłaszający	Dariusz Szczybelski