

Informacja REMIT

z dnia: **20-11-03**

nr: **79011**

Typ ubytku:	Nieplanowane
Elektrownia:	EC Siekierki
Jednostka:	EC Siekierki WSIB 10
Wielkość ubytku:	102,00
Czas powstania informacji:	-
Początek zdarzenia:	20-11-03 12:00
Koniec zdarzenia:	20-11-06 23:59
Uwagi:	niszczelność kotła K 15