UMM (szczegóły)

ID wiadomości

22-0810A0001943E.PL-00367_005

Typ UMM

GAS

Data publikacji UTC

2022-08-11 09:47:22

Status wydarzenia

Active

Rozpoczęcie wydarzenia UTC

22-08-11 04:01

Zatrzymanie wydarzenia UTC

22-08-17 22:00

Uwagi

21Y000000000087V

Uczestnik rynku

A0001943E.PL -

Typ wydarzenia

Consumption unavailability

Typ niedostępności

Planned

Przyczyna niedostępności

CCGT steam turbine failure + planned outage of hot water boiler

Strefa równoważenia (EIC)

EC Żerań

Zasób, którego dotyczy problem

53ZPL0000590900F - PGNiG TERMIKA SA

Jednostka miary

kWh/h

Niedostępna pojemność

1 167 000

Dostępna pojemność

320 000

Zdolność techniczna

1 487 000